



	Descrizione	
	GRUPPO DI MISURA DELL'ENERGIA (PUNTO DI CONSEGNA BT)	
	QUADRO ELETTRICO ESISTENTE	
	QUADRO ELETTRICO DI SEZIONAMENTO ESISTENTE	
	CONTROLLORE, STABILIZZATORE ELETTRONICO ESISTENTE	
	POZZETTO DI DERIVAZIONE E/O ISPEZIONE ESISTENTE RIUTILIZZABILE	
	POZZETTO DI DERIVAZIONE E/O ISPEZIONE ESISTENTE RIUTILIZZABILE	
	PROTEZIONE DISCESA CAVI	
	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER ESTERNO	
	MUFFOLA DI DERIVAZIONE STAGNA ENTRO POZZETTO	
	SISTEMA DI ILLUMINAZIONE CON PALO DRETTO 8m, BRACCIO ED APPARECCHIO PHILIPS METRONOMIS, IN CLASSE L=150W SAP	
	BRACCETTO A MURO CON TUBO DA 1/2" DOTATO DI ARMATURA STRADALE aAc LUNODE CON LAMPADA 70W SAP	
	MENSOLA A MURO IN GHISA ARTISTICA TIPO NERI MYRA, CON GLOBO DI COLORE BIANCO CON LAMPADA DA 100W SAP	
	MENSOLA A MURO IN ACCIAIO ZINCATO CON ARMATURA TIPO SPB Mod. MYRA L= 100W SAP	
	PALO C.A.C. CON MENSOLA IN ACCIAIO ZINCATO ED ARMATURA APERT TIPO FIVET TIROS CON LAMPADA DA 60W AD INCANDESCENZA	
	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE DI AREE TIPO OSRAM, SIMMETRICO, IN CLASSE B E LAMPADA DA 150W SAP	
	PALO CURVO IN FERRO TIPO BASILICATA CON SBARRACCIO 2,5m, ED ARMATURA TIPO aAc LUNODE DA 100W SAP	
	PALO CURVO ZINCATO TIPO ABRUZZCO CON SBARRACCIO 12m, ED ARMATURA TIPO aAc UNO CON LAMPADA DA 125W Hg	
	MENSOLA IN ACCIAIO ZINCATO A MURO CON ARMATURA PRISMATIZZATA TIPO aAc UNO CON LAMPADA DA 125W Hg	
	PALO C.A.C. CON MENSOLA IN FERRO ED ARMATURA PRISMATIZZATA TIPO aAc UNO CON LAMPADA DA 125W Hg	
	PALO CURVO ZINCATO TIPO ABRUZZCO CON SBARRACCIO 12m, ED ARMATURA APERT TIPO FIVET TIROS CON LAMPADA DA 125W Hg	
	PALMA DRETTA IN FERRO (ARTIGIANALE) 2m, CON GLOBO DI COLORE TRASPARENTE DA 400mm, E LAMPADA DA 125W Hg	
	PALO CURVO ZINCATO TIPO ABRUZZCO CON SBARRACCIO 12m, ED ARMATURA aAc LUNODE CON LAMPADA DA 70W SAP	
	PALO DRETTO ZINCATO 7m, DOTATO DI ARMATURA aAc UNO CON LAMPADA DA 70W SAP	
	PALO C.A.C. CON MENSOLA IN FERRO ED ARMATURA aAc LUNODE CON LAMPADA DA 100W SAP	
	PALO C.A.C. CON DUE MENSOLE IN FERRO E DUE ARMATURE aAc LUNODE CON LAMPADA DA 100W SAP	
	PALO DRETTO ZINCATO 7m, CON SBARRACCIO 1,2m, INNESTATO ED ARMATURA aAc DUE CON LAMPADA DA 70W SAP	
	PALO CURVO ZINCATO TIPO ABRUZZCO CON SBARRACCIO 12m, ED ARMATURA PRISMATIZZATA aAc UNO E LAMPADA DA 70W SAP	
	PALO CURVO ZINCATO TIPO ABRUZZCO CON SBARRACCIO 12m, ED ARMATURA SPB MYRA CON LAMPADA DA 70W SAP	
	PALO DRETTO ZINCATO 7m, DOTATO DI ARMATURA aAc LUNODE CON LAMPADA DA 100W SAP	
	APPLIQUE A MURO DI TIPO RESIDENZIALE IN ALLUMINIO DOTATA DI LAMPADA A RISPARMIO ENERGETICO TIPO PL 20W	
	PALMA DRETTA VERNICIATA NERO, CON SBARRACCIO ROVESCIATO E GLOBO BIANCO DA 300mm, CON LAMPADA DA 70W SAP	
	PALO CURVO TIPO CASLINA ZINCATO CON 2 SBARRACCI E 2 ARMATURE STRADALI CHIUSE (LOGORE) FIVET TIROS L=125W Hg	
	CIRCUITO ELETTRICO SEZIONATO E/O INTERRUPTO	
	PALO CURVO ZINCATO TIPO CASLINA CON SBARRACCIO DA 1,75m, ED ARMATURA TIPO aAc LUNODE L= 100W SAP	
	PALO CURVO ZINCATO TIPO CASLINA CON SBARRACCIO da 1,75m, ED ARMATURA TIPO aAc LUNODE L= 70W SAP	
	PALO CURVO ZINCATO TIPO CASLINA CON SBARRACCIO DA 1,75m, ED ARMATURA TIPO aAc LUNODE L= 100W SAP	
	PALO CURVO ZINCATO TIPO CASLINA CON SBARRACCIO DA 1,75m, ED ARMATURA TIPO aAc LUNODE L= 100W SAP	
	PALO CURVO ZINCATO TIPO CASLINA CON SBARRACCIO DA 1,75m, ED ARMATURA TIPO aAc LUNODE L= 100W SAP	
	PALO CURVO ZINCATO TIPO CASLINA CON SBARRACCIO DA 1,75m, ED ARMATURA TIPO aAc LUNODE L= 100W SAP	
	PALO CURVO ZINCATO TIPO CASLINA CON SBARRACCIO DA 1,75m, ED ARMATURA TIPO aAc LUNODE L= 100W SAP	
	PALO CURVO ZINCATO TIPO CASLINA CON SBARRACCIO DA 1,75m, ED ARMATURA TIPO aAc LUNODE L= 100W SAP	
	PALO CURVO ZINCATO TIPO CASLINA CON SBARRACCIO DA 1,75m, ED ARMATURA TIPO aAc LUNODE L= 100W SAP	
	PALO CURVO ZINCATO TIPO CASLINA CON SBARRACCIO DA 1,75m, ED ARMATURA TIPO aAc LUNODE L= 100W SAP	
	PALO CURVO ZINCATO TIPO CASLINA CON SBARRACCIO DA 1,75m, ED ARMATURA TIPO aAc LUNODE L= 100W SAP	
	PALO CURVO ZINCATO TIPO CASLINA CON SBARRACCIO DA 1,75m, ED ARMATURA TIPO aAc LUNODE L= 100W SAP	



	COMUNE DI PERANO (Prov. di Chieti) Piazza Umberto I. 66046 - PERANO (CH) - Tel./ Fax. 0872-698114/0872-695054 Sito: www.comune.perano.ch.it PEC: info@pec.comune.perano.ch.it							
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di PERANO								
Oggetto: GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE								
PROGETTO PRELIMINARE								
SCHEMA PLANIMETRICO IMPIANTO VA IMPICCIATURA								
Il Responsabile del Procedimento (Dr. Ing. Ciriaco Romagnoli)	L'Impresa	Il Progettista (Dr. Ing. Antonio Scutti) 						
 STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA Via Torosolano, n.65 - 66046 - PERANO (CH) Conto Ricordi 3677914824200 - Tel. 0872-698114 Pagine Gialle: 0872-698114 - 0872-698114 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">SCALA</td> <td style="width: 70%;">1:1000</td> </tr> <tr> <td>TAVOLA</td> <td style="text-align: center; font-size: 2em;">3</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>23-06-2014</td> </tr> </table>			SCALA	1:1000	TAVOLA	3	DATA	23-06-2014
SCALA	1:1000							
TAVOLA	3							
DATA	23-06-2014							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">05</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">23-06-2014</td> <td style="width: 70%; text-align: center;">PROGETTO PRELIMINARE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Rev.</td> <td style="text-align: center;">Data</td> <td style="text-align: center;">Note</td> </tr> </table>			05	23-06-2014	PROGETTO PRELIMINARE	Rev.	Data	Note
05	23-06-2014	PROGETTO PRELIMINARE						
Rev.	Data	Note						
AS/4_PER/01_14		Rif. Documento						